



## Byggproduktcertifikat 1015 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: Ventilationskanal och Imkanal

BBR 5 och 6

**Innehavare: Chimneytec Skorstens & Ventilationsteknik AB**

BOX 2099, 103 13 Stockholm

Tel: +46 (0)8-24 98 06

E-post: [info@chimneytec.se](mailto:info@chimneytec.se) Webb: <http://www.chimneytec.se>

### Produktnamn: FitFire® för ventilationskanaler och imkanaler klass 2 och 3

Insatsrör av vattenbaserat kompositmaterial för kanaltätning ventilationskanaler och imkanaler. FitFire levereras som slang för infodring av ventilationskanaler med varierande form. FitFire installeras med speciell utrustning och teknik. Den färdiga installationen består av ett slätt insatsrör utan skarvar.

### Avsedd användning

System för kanaltätning av ventilationskanaler och imkanaler för tilluft och frånluft i befintliga byggnader.

För ventilations-och imkanaler med krav på invändig brandteknisk klass B-S1, d0 enligt EN 13501-1.

Täthetsklass: D enligt SS EN 12237.

Som infodring i murade imkanaler eller ventilationskanaler med tjockleken  $\geq 110$  mm i klass EI 15 för brandgaser i den renoverade kanalen.

### Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Klassbeteckningar (brand)	5:231
Luftbehandlingsinstallationer	5: 526
Imkanaler – Allmänt råd sista stycket	5: 5332
Material	6:11
Täthet – täthetsklass	6:255
Installationer – Allmänt råd, 2:a stycket	6:9244

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

2. Säkerhet i händelse av brand
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2016-05-25
Bilaga 2: Produktmärkning	2016-05-25
Bilaga 3: Kontroll	2016-05-25
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2016-05-25

Beslutsdatum: 2016-05-25

Diarienummer: 111/16

Giltigt till: 2021-05-24

Tidigare diarienummer: 728/13

**Kiwa Sverige AB**

Magnus Jerlmark  
Tekniskt ansvarig

Deo Yamabo  
Handläggare

**Kiwa Sverige AB**  
Campus Gräsvik 1  
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00  
Fax +46 (0)455-104 36  
[bygg@kiwa.se](mailto:bygg@kiwa.se)  
[www.kiwa.se](http://www.kiwa.se)

Certifikat